

Katowice dn. 05.10.2020 r.

WMC

Sygnatura TC/KP/PN-U/801/09/20

mgr inż. Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

Dotyczy: uzgodnienia branżowego i warunków technicznych zabezpieczenia ciepłociągu w rejonie przebudowy ul. Naftowej w Sosnowcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2020 r. przesyłamy mapę z naniesionymi orientacyjnie trasami sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o. Projektowaną przebudowę ulicy Naftowej w Sosnowcu należy wykonać przy zachowaniu następujących warunków zabezpieczenia istniejącego ciepłociągu:

A) Odnosnie dróg, parkingów zieleni

1) W przypadku modernizacji lub niwelacji wysokościowej terenu pod drogą lub parkingiem, minimalne przykrycie sieci ciepłowniczej (głębokość zalegania pod nawierzchnią terenu) mierzone od góry kanału (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej) lub wierzchu rury osłonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur pretizolowanych) powinno wynosić:

- minimum 0,6 m dla ruchu samochodów osobowych mak. 3,5 t
- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciężarowego

z uwzględnieniem konstrukcyjnych, niezbędnych wymagań wytrzymałościowych zarówno dla sieci ciepłowniczej (kanatu ciepłowniczego) jak i nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejącą siecią ciepłowniczą lub niespełnienia wymagań wytrzymałościowych, należy wykonać projekt zabezpieczenia ciepłociągu i uzgodnić z TAURON Ciepło sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.

2) Nie wyrażamy zgody na lokalizację nasadzeń zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (krzewów) na istniejącej sieci ciepłowniczej.

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać wykopy kontrolne.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na naszej sieci ciepłowniczej, a ich zbliżenia należy uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Teren w pobliżu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej spółki związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi.

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczych należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Z uwagi na lokalizację wjazdów, w przypadku konieczności wykonania prac remontowych lub awaryjnych, inwestor użytkownik lub właściciel nieruchomości położonej bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą wyrazi zgodę na czasowe zamknięcie wjazdu nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń wynikających z poniesionych strat na skutek jego zamknięcia.

Kolizje sieci ciepłowniczej z urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Koszty uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

2 egz. mapy

Kopia:

1 x PC-4

1 x PN-U, a/a.

Autor pisma:

Janusz Flasza



Łączymy wyrazy szacunku



TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażynskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832
Kapitał zakładowy (wpłacony): 1.104.348.500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-WSchód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

