

Sosnowiec, dnia 14.10.2020r.

Znak sprawy:  
WGK-RIT.6630.222.2020

WMC Inżynieria Wanda  
Czopek  
Troks 103  
32-300 Olkusz

dotyczy: pisma z dnia 27.09.2020 roku (data wpływu 29.09.2020 roku).

Uprzejmie informuję, że na podkładach geodezyjnych - **teren położony w Sosnowcu przy ul. Naftowej** - wskazano (kolorem brązowym) orientacyjny przebieg sieci kanalizacji deszczowej - wg zakresu zaznaczonego na załączonych mapach kolorem różowym, linią przerywaną.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z siecią kanalizacji deszczowej jej inwestora zobowiązuje się do:

1. zabezpieczenia urządzeń w sposób umożliwiający ich bezawaryjną eksploatację
2. przedłożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu dokumentacji projektowej celem uzgodnienia sposobu jej przebudowy,
3. wykonania prac związanych z zabezpieczeniem urządzeń kanalizacji deszczowej na koszt własny.

Nadmieniam, że wskazane kolektory deszczowe zostały wybudowane prawdopodobnie na przełomie lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku (materiał beton) i wykazują ślady znacznego zużycia.

Ponadto informuję, że w rejonie wskazanym na podkładzie geodezyjnym - przebiega sieć oświetlenia ulicznego stanowiąca własność Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci wskreślono kolorem czerwonym. Jednocześnie nadmieniam, że WGK nie posiada żadnych informacji na temat urządzeń bądź sieci podmiotów trzecich.

Kable będące w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika na całej długości zabezpieczyć rurami ochronnymi. W przypadku uszkodzenia kabla należy go wymienić na nowy na całej długości przęsta, nie dopuszcza się wykonywania muf kablowych na kablach oświetlenia ulicznego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach sieci oświetlenia ulicznego. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na koszt inwestora.

Prace zanikowe należy zgłosić do odbioru miejskiemu konserwatorowi oświetlenia firmie SPIE Elbud Gdańsk S.A. tel. 605059587, mail: [sosnowiec.konserwacja@spie.com](mailto:sosnowiec.konserwacja@spie.com).

Niniejszy dokument (pismo wraz z załącznikami mapowym nr 1) ważny jest w okresie jednego roku.

Załącznik:

1. podkład geodezyjny - 2 egz.

NAJWIĘKSZY  
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Agnieszka Kowalska

MGH. RIT. 6630. 22.2020

WM Inżynieria Wanda Czopek  
Troks 103, 32-300 Olkusz  
NIP:644 187 58 77/REGON:277796040  
e-mail: [wanda.czopek@gmail.com](mailto:wanda.czopek@gmail.com)  
tel. 698 939 571



Wydział Gospodarki i Komunalnej  
Urząd Miasta w Sosnowcu  
ul. Mościckiego 14  
41-200 Sosnowiec  
P. M. WOLAS

Dot. zadania p.n. „Modernizacja ul. Naftowej” w Sosnowcu

W związku z planowaną przebudową ulicy Naftowej w ramach zadania p.n. „Modernizacja ul. Naftowej” w załączeniu przedkładam mapy w zakresie planowanej inwestycji z prośbą o dokonanie wywiadu branżowego).

Proszę również o przekazanie informacji w zakresie:

- stanu sieci i ewentualnych planowanych remontach/wymianach/przebudowach,
- określenie warunków dot. zabezpieczenia sieci w związku z planowaną modernizacją oraz
- potrzeby korzystania z kanału technologicznego do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych. Zapytanie kieruje się z obowiązku wynikającego z zapisów art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 470).

Załączniki:  
2 egz. mapy zasadniczej

*Wanda*

*Pismo w Box*